


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора-
главный инженер КУПП «Водоканал»



В.Е. Дюбинский

СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды в г.Барановичи за октябрь 2021 года


Показатель	Единицы измерения	Среднее значение			Норматив (СанПиН 10-124 РБ 99)
		водозабор «ВОЛОХВА»	водозабор «ЩАРА-1»	водозабор «ЩАРА-2»	
Запах при 20°C	баллы	0	0,2	0,1	не более 2
Запах при 60°C	баллы	1,0	1,0	1,0	не более 2
Цветность	градус	4,4	4,8	4,4	не более 20
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	0,72	1,02	0,66	не более 2,6
Железо общее	мг/дм ³	0,10	0,16	менее 0,10	не более 0,3
Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,0	8,0	7,8	в пределах 6-9
Жесткость общая	градус жесткости (°Ж)	4,49	2,03	2,61	не более 7,0
Общее микробное число (ОМЧ)	колоний в 1 мл	1	2	2	не более 50
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100мл	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	отсутствие

Начальник ХБЛ ПВ



Т.И. Ковальчук

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора-
главный инженер КУПП «Водоканал»



В.Е. Дюбинский

СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды в г.Барановичи за сентябрь 2021 года

Показатель	Единицы измерения	Среднее значение			Норматив (СанПиН 10-124 РБ 99)
		водозабор «ВОЛОХВА»	водозабор «ЩАРА-1»	водозабор «ЩАРА-2»	
Запах при 20°C	баллы	0,2	0,2	0,0	не более 2
Запах при 60°C	баллы	1,0	1,0	1,0	не более 2
Цветность	градус	4,7	5,1	4,5	не более 20
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	0,71	0,87	0,59	не более 2,6
Железо общее	мг/дм ³	0,10	0,12	менее 0,10	не более 0,3
Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,0	8,0	7,8	в пределах 6-9
Жесткость общая	градус жесткости (°Ж)	4,52	2,48	2,68	не более 7,0
Общее микробное число (ОМЧ)	колоний в 1 мл	1	2	2	не более 50
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100мл	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	отсутствие

Начальник ХБЛ ПВ



Т.И. Ковальчук

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер КУПП «Водоканал»



В.Е. Дюбинский

СВЕДЕНИЯ о качестве питьевой воды в г.Барановичи за август 2021 года

Показатель	Единицы измерения	Среднее значение			Норматив (СанПиН 10-124 РБ 99)
		водозабор «ВОЛОХВА»	водозабор «ЩАРА-1»	водозабор «ЩАРА-2»	
Запах при 20°С	баллы	0,0	0,2	0,2	не более 2
Запах при 60°С	баллы	1,0	1,1	1,1	не более 2
Цветность	градус	4,5	5,2	4,5	не более 20
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	0,60	0,95	0,50	не более 2,6
Железо общее	мг/дм ³	менее 0,10	0,17	менее 0,10	не более 0,3
Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,0	7,7	7,8	в пределах 6-9
Жесткость общая	градус жесткости (°Ж)	4,25	2,09	2,68	не более 7,0
Общее микробное число (ОМЧ)	колоний в 1 мл	1	2	2	не более 50
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100мл	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	отсутствие

Начальник ХБЛ ПВ



Т.И. Ковальчук